

औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाण पत्र

यूआईडी संख्या २०१८/४६०३४/BSI / Basti / २१६/JD

दिनांक— ०७/०१/२०२१

प्रमाणित किया जाता है एस० जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विसुनपुरा दुबौला, पो० बैरीखला जनपद—बस्ती जिसमें भूतल + २ तलों की संख्या एवं बेसमेंट की संख्या शून्य है, जिसकी ऊँचाई १२.८६ मीटर तथा प्लाट एरिया १००७०.०० वर्ग मीटर है। भवन का अधिभोग एस० जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विसुनपुरा दुबौला, पो० बैरीखला जनपद—बस्ती द्वारा किया गया है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बस्ती की संस्तुति आख्या दिनांक— ०७/०१/२०२१ के परिशीलन के आधार पर इनके द्वारा अग्नि निवारण तथा अग्निसुरक्षा के समस्त प्रविधानों का समायोजन एन० बी० सी० तथा तत्सम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई० एस० मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया। इस भवन का प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन० बी० सी० अधियोग श्रेणी) बी—०१ अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि निर्मित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक— ०७/०१/२०२१

स्थान— बस्ती

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
Manager ICS
बस्ती

प्रतिलिपि:-

- प्रभारी अग्निशमन केंद्र बस्ती को उनके पत्र दिनांक— ०७/०१/२०२१ के संदर्भ में अभिलेखीय रखरखाव सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- मालिक/ प्रबंधक, एस० जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विसुनपुरा दुबौला, पो० बैरीखला जनपद—बस्ती, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Principal
SJP International School
Vishnupura, Post-Bairikhala (Gaur)
Distt.-Basti 272163

Manager
SJP International School
Vishnupura, Post-Bairikhala (Gaur)
Distt.-Basti 272163

कार्यलय प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बस्ती

यूआईडी संख्या २०१८/४६०३४/BSI/Basti/२१६/JD

दिनांक—

सेवा में,

अग्निशमन अधिकारी बस्ती

विषय:—एस० जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विसुनपुरा दुबौला, पो० बैरीखला जनपद—बस्ती पर निर्मित विद्यालय भवन हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में—

संदर्भ:— आवेदक श्री जे० पी० तिवारी के आवेदन पत्र संख्या शून्य, १५.०५.२०१८ पर आपके पृष्ठाक्रित आदेश के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित स्कूल भवन हेतु भवन की अग्निशमन के त्रृट्टिकोण में निरीक्षण का आख्या देने के लिये निर्देशित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय आवेदक श्री जे० पी० तिवारी के आवेदन पत्र संख्या शून्य, १५.०५.२०१८ पर आपके पृष्ठाक्रित आदेश के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित स्कूल भवन हेतु भवन की अग्निशमन के त्रृट्टिकोण में निरीक्षण का आख्या देने के लिये निर्देशित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है।

भवन की संगरचना:—

१. कुल भूखण्ड एरिया —	१००७०.०० वर्ग मीटर
२. भूतल कवर्ड एरिया —	१९५१.७० वर्ग मीटर
३. प्रथम तल कवर्ड एरिया —	१९५१.७० वर्ग मीटर
४. द्वितीय तल कवर्ड एरिया —	१२४८.५३ वर्ग मीटर
५. ओपेन एरिया —	८१८.२९ वर्ग मीटर
६. भवन की ऊँचाई —	१२.८६

भवन का अधियोग एवं हैजार्ड श्रेणी:— प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन० बी० सी० बी—०१ श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

झाचागत व्यवस्था:—

पहुँच मार्ग:— भूखण्ड के सामने मानचित्र में पहुँच मार्ग की चौड़ई १२ मीटर है।

स्टेयर केस:— भवन में ०२ स्टेयर केस उपलब्ध है, मानकों के अनुरूप ट्रेवेल डिस्टेंस हेतु ०२ स्टेयर केस अतरिक्त बनवाना अनिवार्य होगा। जिससे ट्रेवेल डिस्टेंस मानकों के अनुरूप हो सके।

प्रवेश द्वार:— प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग १५ मीटर है, जो मानकों अनुसार है।

सेटबैक:— निर्मित भवन का सेटबैक निम्नवत् है:—

ए०— अग्रभाग— ७.१० मीटर

बी०— पृष्ठ भाग— ६.०५ मीटर

सी०— पाश्व भाग प्रथम— ९.१० मीटर

डी०— पाश्व भाग द्वितीय— ६.१० मीटर

*M. S. J. P. International School
Vishnupura, Post-Bairikhala (Gaur)
Distt.-Basti 272163*

Manager
SJP International School
Vishnupura, Post-Bairikhala (Gaur)
Distt.-Basti 272163

उपरोक्त भवन के सेट बैक विनियमावली के अनुसार है। सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई कार्य मात्र नहीं होगा।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:— एन० बी० सी० २०१६ पार्ट ४ फायर एण्ड लाइफ सेफ्टी के अनुसार निम्नान्कित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

प्रथमिक अग्निशमन उपकरण:— (फायर एक्सटिग्यूशर)– निर्मित भवन में फायर एक्सटिग्यूशर आई एम २१०० के अनुसार प्रविधान किये जायेंगे।

एकिंजट साइनेज:— प्रश्नगत भवन में एकिंजट साइनेज स्थापित किये जायेंगे।

पी० ए० सिस्टम:— पी० ए० सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्रविधानित है।

होजरील:— निर्मित भवन में होजरील आई० एस० –८४४ मानकों के अनुसार कराया जायेगा।

टेरिस टैंक:— प्रश्नगत भवन की टेरिस टैंक १०,००० लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्रविधानित है।

टेरिस पम्प:— प्रश्नगत भवन की टेरिस टैंक के पास पम्प ४५० एल पी एम क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाये। एस० जे० पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विसुनपुरा, पो० बैरीखाला जनपद-बस्ती पर निर्मित मृदुल भवन तेज अग्निशमन प्रोविजनल अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आव्याहा इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है। आवेदक द्वारा ०२ अतरिक्त स्टेयर केस मानकों के अनुरूप भवन/इकाई में से अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी मर्भी प्राक्तिक्षान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया में उल्लेखित मानकों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार भैतिक रूप से स्थापित कर उसका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अंतिम अग्निशमन प्रमाण पत्र प्रप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत की जा रही स्कूल भवन हेतु प्रोविजनल अनापति प्रमाण पत्र हेतु आव्याहा स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

—प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
Manager : Chemical
बस्ती

प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
बस्ती