

Point

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

मेसर्स एस०ज०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	F.S.O.
एकत्र करने का दिनांक	10-12-2020
प्राप्त होने का दिनांक	10-12-2020
विश्लेषण का दिनांक	11-12-2020
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फी एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	476.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	246.0
सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वॉलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	280.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	124.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	156.0
नीरेय भाग(क्लोरोराईड्स) पी०पी०एम०	26.0
भूथित भाग(नाईट्राइट्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -512/एफ०/२०१८

दिनांक: 23/12/2020

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मेसर्स एस०ज०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती ।
 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती ।
 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, बस्ती ।
 4- अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय, बस्ती ।



वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिका,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ ।



अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

मेसर्स एस०जे०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित/द्वारा भेजा गया	F.S.O.
एकत्र करने का दिनांक	10-12-2020
प्राप्त होने का दिनांक	10-12-2020
विश्लेषण का दिनांक	11-12-2020
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिवल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	476.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिकर्ड) पी०पी०एम०	246.0
सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	280.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	124.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	156.0
नीरेय भाग(क्लोरोराईड्स) पी०पी०एम०	26.0
भूथित भाग(नाईट्रोइट्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रोट्स) पी०पी०एम०	2.4
फलोरीन एजफलोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -512 / एफ० / २०१९

दिनांक: २३/१२/२०२०

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- मेसर्स एस०जे०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती।

✓ २- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती।

३- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, बस्ती।

४- अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय, बस्ती।


वरिष्ठ प्रेयागशाला प्राविधिका,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ
मेसर्स एस0जे0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो0-बौरीखाला (गौर), बस्ती से प्राप्त जल के रसायनिक
विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	F.S.O.
एकत्र करने का दिनांक	10-12-2020
प्राप्त होने का दिनांक	10-12-2020
विश्लेषण का दिनांक	11-12-2020
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिबल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फी एवं सेलाईन अमोनिया) पी0पी0एम0	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी0पी0एम0	0.001
37 से0ग्रे0 पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी0पी0एम0	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी0पी0एम0	476.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी0पी0एम0	246.0
सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी0पी0एम0	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी0पी0एम0	280.0
स्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	124.0
अस्थायी कठोरता भाग पी0पी0एम0	156.0
नीरेय भाग(क्लोरोराईड्स) पी0पी0एम0	26.0
भूथित भाग(नाईट्रोइट्स) पी0पी0एम0	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रोट्स) पी0पी0एम0	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी0पी0एम0	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी0पी0एम0	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य

संख्या -512/एफ0/2020

दिनांक: 23/12/2020

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मेसर्स एस0जे0पी0 इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो0-बौरीखाला (गौर), बस्ती।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका, बस्ती।
- 4- अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय, बस्ती।


वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञा,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ।


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ0प्र0,
लखनऊ।

राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,

सेक्टर-सी, अलीगंज, नेहरू बाल वाटिका के पीछे, लखनऊ

मेसर्स एस०जे०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती से प्राप्त जल के रसायनिक विश्लेषण का परिणाम

द्वारा एकत्रित / द्वारा भेजा गया	F.S.O.
एकत्र करने का दिनांक	10-12-2020
प्राप्त होने का दिनांक	10-12-2020
विश्लेषण का दिनांक	11-12-2020
जल प्राप्ति का स्थान	सबमर्सिवल
भौतिक लक्षण	पारदर्शी
प्रतिक्रिया	हल्का क्षारीय
असंयोजित एवं लवणीय तिक्ताति भाग(फ्री एवं सेलाईन अमोनिया) पी०पी०एम०	0.002
शिवत्याभ तिक्ताति भाग(एल्बूमिनाइड अमोनिया) पी०पी०एम०	0.001
37 से०ग्रे० पर 3 घण्टे में अवशोषित जारक भाग(आक्सीजन एब्जार्ब) पी०पी०एम०	0.1
सांद्र विलयन में समस्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन टोटल) पी०पी०एम०	476.0
सांद्र विलयन में अनुत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन फिक्स्ड) पी०पी०एम०	246.0
सांद्र विलयन में उत्पत्त भाग(सालिड्स इन साल्यूशन वोलेशन) पी०पी०एम०	230.0
प्रज्वलन पर रूप	नो चारिंग
सम्पूर्ण कठोरता भाग पी०पी०एम०	280.0
स्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	124.0
अस्थायी कठोरता भाग पी०पी०एम०	156.0
नीरेय भाग(क्लोराईड्स) पी०पी०एम०	26.0
भूथित भाग(नाईट्रोइड्स) पी०पी०एम०	नहीं
भूथिय भाग(नाइट्रेट्स) पी०पी०एम०	2.4
फ्लोरीन एजफ्लोराइड पी०पी०एम०	0.2
रेजीडुअल क्लोरीन पी०पी०एम०	नहीं
अभियुक्ति	पेय योग्य


संख्या -512 / एफ० / २०२१

दिनांक: 23/12/2020

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मेसर्स एस०जे०पी० इण्टरनेशनल स्कूल, विशुनपुरा, दुबौला, पो०-बौरीखाला (गौर), बस्ती।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती।
- 3- नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका, बस्ती।
- 4- अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय, बस्ती।


वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिका,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।


अपर निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य संस्थान, उ०प्र०,
लखनऊ।